



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Ставропольскому краю

(по Благодарненскому городскому округу и Туркменскому району)
г. Благодарный, ул. Вокзальная, 58, тел. 8(86549) 5-05-11, факс 8(86549) 5-05-11,
электронная почта **Blagodar77@bk.ru**

номера телефонов доверия:

1. МЧС России – 8(495)617-20-59

2. Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Благодарный
(место составления акта)

“ 30 ” апреля 20 19 г.
(дата составления акта)
14 ч. 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 130

По адресу/адресам: Юридический адрес: Благодарненский район, г. Благодарный, ул.
Первомайская, 48, фактический адрес: Благодарненский район, г. Благодарный, ул.
Первомайская, 48.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Главного Государственного инспектора Благодарненского
городского округа и Туркменского района по пожарному надзору-начальника ОНД и ПР УНД и
ПР ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю (по Благодарненскому городскому округу и
Туркменскому району) майора внутренней службы Ермакова Артема Владимировича № 130 от
«04» марта 2019 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ -- ” ----- 20 18 г. с -- час. -- мин. до -- час. -- мин. Продолжительность --

“ -- ” ----- 20 18 г. с -- час. -- мин. до -- час. -- мин. Продолжительность --

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: рабочих дня/ 4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по Благодарненскому городскому округу и Туркменскому району)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» законный представитель юридического лица – директор Логачева В.В.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор Благодарненского городского округа и Туркменского района по пожарному надзору-инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по Благодарненскому городскому округу и Туркменскому району) старший лейтенант внутренней службы Пешков Артем Витальевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» законный представитель юридического лица – директор Логачева В.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Наименование нарушения	Лица, допустившие нарушения
1.	Провода АУПС и СОУЭ не соответствуют согласно требованиям таблицы 2 п. 6 ГОСТ Р 53315-2009. ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. п. 2 ст. 82, СП 5.13130.2009 п. 13.15.3	МУДО «ДДТ» законный представитель юридического лица – директор Логачева В.В.
2.	Автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре не выполнена в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности (не разработан проект, не установлены датчики по нормам, не выполнены шлейфы АПС и СОУЭ в соответствии с нормами.) ФЗ № 123 ч. 3 ст. 51	МУДО «ДДТ» законный представитель юридического лица – директор Логачева В.В.
3.	Не проведена обработка деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия. ППР №390 РФ п.108	МУДО «ДДТ» законный представитель юридического лица – директор Логачева В.В.
4.	Допускается совместная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации и оповещения с напряжением до с линиями напряжением 110 В и более в одном замкнутом канале строительной конструкции. ФЗ № 123 ст. 151, п. 3 статьи 41, НПБ 88-2001 п. 12.66.	МУДО «ДДТ» законный представитель юридического лица – директор Логачева В.В.

5.	Помещения коридора инструментальной не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. ФЗ № 123 ст. 54 п. 2, ст. 52 п. 3, ст. 151, п. 3 ст. 4; НПБ 110-03 табл. 1 п. 9	МУДО «ДДТ» законный представитель юридического лица – директор Логачева В.В.
6.	Не проведено испытание качества огнезащитной обработки (пропитки) чердачного покрытия здания не реже 1 раза в год с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). ППРФ № 390 п. 21	МУДО «ДДТ» законный представитель юридического лица – директор Логачева В.В.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):---

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
Предписание №200/1/111. п.п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.6.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): **внесена**


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): **в наличии**



(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Благодарненского городского округа и Туркменского района по пожарному надзору-инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по Благодарненскому городскому округу и Туркменскому району) старший лейтенант внутренней службы  Пешков

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» законный представитель юридического лица – директор Логачева В.В. 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


(подпись уполномоченного представителя юридического лица (лиц), проводившего проверку)

20 19 г.