



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Ставропольскому краю

(по Благодарненскому городскому округу и Туркменскому району)
г. Благодарный, ул. Вокзальная, 58, тел. 8(86549) 5-05-11, факс 8(86549) 5-05-11,
электронная почта Blagodar77@bk.ru

номера телефонов доверия:

1. МЧС России – 8(495)617-20-59
2. Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

Предписание № 130/1/81

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному учреждению дополнительного образования «Дом детского творчества»
законный представитель юридического лица – директор Логачева В.В.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности,
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного Государственного инспектора Благодарненского
городского округа и Туркменского района по пожарному надзору-начальника ОНД и ПР
УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю (по Благодарненскому городскому округу
и Туркменскому району) майора внутренней службы Ермакова А.В. № 130 от «04» марта
2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности» в
период с 08 апреля 2019 г. по 30 апреля 2019 г. проведена внеплановая проверка.

Государственный инспектор Благодарненского городского округа и Туркменского района по
пожарному надзору-инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической
работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Ставропольскому краю

(по Благодарненскому городскому округу и Туркменскому району)

старший лейтенант внутренней службы Пешков Артём Витальевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
надзору, проводившего (их) проверку.

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»

Юридический адрес: Благодарненский район, г. Благодарный, ул. Первомайская, 48.

фактический адрес: Благодарненский район, г. Благодарный, ул. Первомайская, 48.

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Логачевой В.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предпи сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской	Срок устранения нарушения обязательны х требования пожарной	Отметка (подпись) о выполнении и (указываетс я только
----------------------	--	---	--	--

		Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	безопасности	выполнени е)
1	2	3	4	5
1.	Провода АУПС и СОУЭ выполнить согласно требованиям таблицы 2 п. 6 ГОСТ Р 53315-2009.	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. п. 2 ст. 82, СП 5.13130.2009 п. 13.15.3	01.09.2019	
2.	Выполнить автоматическую систему пожарной сигнализации и систему оповещения о пожаре в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности (разработать проект, установить датчики по нормам, , прибор приемно-контрольный не выведен в помещение с круглосуточным дежурством персонала)	ФЗ № 123 ч. 3 ст. 51	01.09.2019	
3.	Выполнить обработку деревянных конструкций сценической коробки (колонны, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.	ППР №390 РФ п.108	01.09.2019	
4.	Не допускать совместную прокладку шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации и оповещения с напряжением до с линиями напряжением 110 В и более в одном замкнутом канале строительной конструкции.	ФЗ № 123 ст. 151, п. 3 статьи 41, НПБ 88-2001 п. 12.66.	01.09.2019	
5.	Оборудовать помещения коридора инструментальной автоматической пожарной сигнализацией.	ФЗ № 123 ст. 54 п. 2, ст. 52 п. 3, ст. 151, п. 3 ст. 4; НПБ 110-03 табл. 1 п. 9	01.09.2019	
6.	Провести испытание качества огнезащитной обработки (пропитки) чердачного покрытия здания не реже 1 раза в год с	ППРФ № 390 п. 21	01.09.2019	

	составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).			
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Благодарненского городского округа и Туркменского района по пожарному надзору-инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Ставропольскому краю по Благодарненскому городскому округу и Туркменскому району старший лейтенант внутренней службы

« 30 » апреля 20 19

Предписание для исполнения получил:

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» законный представитель юридического лица – директор

(подпись)

« 30 » апреля 20 19



Поташев В.В.