



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Подстанционная ул., 1 б, г. Пятигорск, Ставропольский край, 357506

телефон/факс:(8793)34-65-65 E-mail: kavkaz@gosnadzor.ru http://: www.kav.gosnadzor.ru

г. Благодарный

28 мая 2018 года
10 час.00мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

органа государственного контроля (надзора), юридического лица
Муниципального казенного учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества», ИНН 2605011675

№ 2202-Р –ПЛ-А/1.7

По адресу/адресам:

Юридический адрес: 356420 Ставропольский край, Благодарненский район
, г. Благодарный, ул. Первомайская, д.48;

Местонахождение объектов:

- 356420 Ставропольский край, Благодарненский район , г. Благодарный,
ул. Первомайская, д.48;

На основании: Распоряжения Кавказского управления Ростехнадзора от
23.04.2018 года №2202-Р-ПЛ-А/1.7, утвержденного заместителем
руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Д.П. Заварзиным,
проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального
казенного учреждения дополнительного образования «Дом детского
творчества».

Дата и время проведения проверки:

С «24» мая 2018 г. по «28» мая 2018 г. Общая продолжительность проверки:
3 рабочих дня.

Акт составлен: Кавказским управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения Кавказского управления Ростехнадзора о
проведении проверки ознакомлен: директор Муниципального казенного
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»
03.05.2018 г. 13 ч. 00мин. Логачева Валерия Валерьевна


Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки: не требуется

Лицо (а), проводившее проверку:

Писаренко Геннадий Николаевич –государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора Кавказского управления Ростехнадзора.

При проведении проверки присутствовали:

Логачева Валерия Валерьевна – директор Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества».

Малиновский Виталий Эдуардович – методист Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» ответственный за электрохозяйство по приказу № 05.1-ОД от 09.01.2018.

В ходе проведения проверки:

В области государственного энергетического надзора:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных нормативно правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

-Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России № 6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03;

-Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. № 328н;

-Правил устройства электроустановок утвержденных Минэнерго России № 204 от 08.07.02

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	Не читаются диспетчерские наименования, наименования присоединений и знаки безопасности согласно ГОСТ: на щитках, сборках.	ПТЭЭП 2.2.20.	Малиновский В.Э. ответственный за электрохозяйство.


2.	Нет графика визуальных осмотров видимой части заземляющих устройств (не реже 1 раза в 6 месяцев)	ПТЭЭП 2.7.9.	Малиновский В.Э. ответственный за электрохозяйство.
3.	Отсутствуют периодические сроки очистки электрооборудования от пыли и грязи, установленные лицом ответственным за электрохозяйство.	ПТЭЭП п. 2.2.17.	Малиновский В.Э. ответственный за электрохозяйство.
4.	Частично на кабельных линиях, нет бирок с требуемыми надписями.	ПТЭЭП п. 2.4.5. РД 06-572-03 п. 311	Малиновский В.Э. ответственный за электрохозяйство.
5.	Основные электрические схемы не вывешены на видном месте в помещении электроустановок.	ПТЭЭП п. 1.8.6.	Малиновский В.Э. ответственный за электрохозяйство.
6.	Открыто расположенные заземляющие проводники не защищены от коррозии.	ПТЭЭП 2.7.7.	Малиновский В.Э. ответственный за электрохозяйство.
7.	Не определен порядок хранения ключей от электроустановок.	ПОТЭЭ п. 3.13.	Малиновский В.Э. ответственный за электрохозяйство.
8.	Отсутствует перечень работ, выполняемых в электроустановках в порядке текущей эксплуатации.	ПОТЭЭ п. 4.1.	Малиновский В.Э. ответственный за электрохозяйство.
9.	Нет паспортов на заземляющие устройства	ПТЭЭП п. 2.7.9.	Малиновский В.Э. ответственный за электрохозяйство.
10.	Не ведется журнал учета и содержания средств защиты.	ПТЭЭП п. 1.8.2. ИПИСЗ	Малиновский В.Э. ответственный за электрохозяйство.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не проверялось.**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): **не проверялось.**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), **внесена.**

(заполняется при проведении выездной проверки)


Г.Н. Писаренко

(подпись проверяющего)



В.В. Логачева

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание от 28 мая 2018 года №2202-Р-ПЛ-А/1.7

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
межрегионального отдела
энергетического надзора



Г.Н. Писаренко

С актом проверки ознакомлен (а):

В.В. Логачева – директор Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества».

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» мая 2018г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:



(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводивших проверку)