



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Подстанционная ул., 1 б, г. Пятигорск, Ставропольский край, 357506

телефон/факс: (8793) 34-65-65 E-mail: kavkaz@gosnadzor.ru [http://: www.kav.gosnadzor.ru](http://www.kav.gosnadzor.ru)

г. Благодарный

28 мая 2018 года
11 час.00 мин.

ПРЕДПИСАНИЕ

органа государственного контроля (надзора) юридическому лицу
Муниципальному казенному учреждению дополнительного образования
«Дом детского творчества», ИНН 2605011675

№ 2202-Р –ПЛ-А/1.7

Выдано: Муниципальному казенному учреждению дополнительного образования «Дом детского творчества»

Предписание составлено: Кавказским управлением Ростехнадзора

Муниципальному казенному учреждению дополнительного образования «Дом детского творчества».

Лицо проводившее проверку:

Писаренко Геннадий Николаевич – государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора Кавказского управления Ростехнадзора.

в процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно распоряжению от 23.04.2018 г. № 2202-Р–ПЛ-А/1.7, утвержденного заместителем руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Д.П. Заварзиным в присутствии:

Логачевой Валерии Валерьевны – директора Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества».

Малиновского Виталия Эдуардовича – методиста Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» ответственный за электрохозяйство по приказу № 05.1-ОД от 09.01.2018.

выявлены и предписывается устранить следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации:

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Обновить диспетчерские наименования, наименования присоединений и знаки безопасности согласно ГОСТ: на щитках, сборках.	ПТЭЭП 2.2.20.	28.06.18
2.	Составить график визуальных осмотров видимой части заземляющих устройств (не реже 1 раза в 6 месяцев)	ПТЭЭП 2.7.9.	28.06.18
3.	Составить график периодической очистки электрооборудования от пыли и грязи, установленные лицом ответственным за электрохозяйство.	ПТЭЭП п. 2.2.17.	28.06.18
4.	На кабельных линиях, вывесить бирки с требуемыми надписями.	ПТЭЭП п. 2.4.5. РД 06-572-03 п. 311	28.06.18
5.	Основные электрические схемы вывесить на видном месте в помещении электроустановок.	ПТЭЭП п. 1.8.6.	28.06.18
6.	Открыто расположенные заземляющие проводники защитить от коррозии.	ПТЭЭП 2.7.7.	28.06.18
7.	Определить порядок хранения ключей от электроустановок.	ПОТЭЭ п. 3.13.	28.06.18
8.	Составить перечень работ, выполняемых в электроустановках в	ПОТЭЭ п. 4.1.	28.06.18

	порядке текущей эксплуатации.		
9.	Разработать паспорта на заземляющие устройства	ПТЭЭП п. 2.7.9.	28.06.18
10.	Завести журнал учета и содержания средств защиты.	ПТЭЭП п. 1.8.2. ИПИСЗ	28.06.18

О выполнении предписания сообщить по адресу 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная 16, на имя ВРИО начальника межрегионального отдела энергетического отдела Кавказского управления Ростехнадзора А.В. Ан по факсу (8793)34-65-65 или E-mail: kavkaz@gosnadzor.ru до 19.05.2018 г.

Принять к сведению, что ч. 1 ст. 19.5 «Кодекса РФ об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль (надзор). Согласно данной статье предусмотрены следующие виды административных наказаний: административный штраф до двадцати тысяч рублей и дисквалификация должностных лиц на срок до 3-х лет.

Предписание выдал:

Государственный инспектор
межрегионального отдела
энергетического надзора



Г.Н. Писаренко

С предписанием проверки ознакомлен(а):

В.В. Логачева – директор Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества».

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 28 » мая 2018 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)